

Simboli



European Norms Electrical Certification



B.S.I. Kite Mark (Regno Unito)



Prodotto idoneo per l'installazione su superfici normalmente infiammabili.



Prodotto idoneo per l'installazione solo su superfici non infiammabili.



Prodotto idoneo per l'installazione in controsoffitti isolati.



Anello. Adatto per collegamento in parallelo.



Classe I – Apparecchio con isolamento fondamentale e collegamento parti conduttrici accessibili a conduttore di messa a terra.



Classe II – Apparecchio con isolamento doppio o rinforzato delle parti conduttrici accessibili. Un apparecchio in Classe di isolamento II non deve essere provvisto di messa a terra.



Classe III – Apparecchio a bassissima tensione di sicurezza (SELV) inferiore a 50V (c.a.).



Orientazione. Angolo di rotazione massimo da verticale verso orizzontale.



Rotazione. Angolo di rotazione attorno all'asse verticale.



Superamento della prova del filo incandescente a 850°C con spegnimento della fiamma in 30 secondi, come da EN 60695-1-1.



Superamento della prova del filo incandescente a 960°C con spegnimento della fiamma in 5 secondi, come da EN 60695-1-1.



Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, oggetti solidi ed umidità.



Resistenza meccanica agli urti.



Prodotto adatto al montaggio all'interno o su un mobile realizzato in materiale semi-incombustibile o normalmente infiammabile come il legno.



Prodotto adatto al montaggio all'interno o su un mobile realizzato in materiale di caratteristiche sconosciute.